

Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme von Funkrundsteuerempfängern und Fernwirkanlagen

Inbetriebnahme

- Funkrundsteuerempfänger
- Fernwirkanlage

Außerbetriebnahme

- Funkrundsteuerempfänger
- Fernwirkanlage

Nummer Netzanschlussvertrag (für Zuordnung): _____

Anlagenanschrift

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Gemarkung/Flur/Flurstück

Soweit sich die Module oder Wechselrichter, welche über den genannten Anschluss mit dem Netz der allgemeinen Versorgung verbunden sind, auf einem anderen Grundstück befinden (abweichend von Anlagenanschrift), ist dies in einer Anlage entsprechend kenntlich zu machen!

Gerätedaten	
Funkrundsteuerempfänger	
Montagedatum	
Montagegrund	<input type="checkbox"/> § 9 EEG
<input type="checkbox"/> Einbau <input type="checkbox"/> Ausbau	
Hersteller/Typ ¹⁾	
Gerätenummer ¹⁾	
Geräteadresse ¹⁾	
Baujahr/Prüfjahr ¹⁾	
Anzahl Regelstufen	<input type="checkbox"/> zwei <input type="checkbox"/> vier
1) Dem Lieferschein des Gerätes zu entnehmen	

Funktionsprüfung der Anlage durch manuelles Betätigen der Relais		
	regelt	regelt nicht
Relais 1 (100 %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relais 2 (60 %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relais 3 (30 %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relais 4 (0 %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen

Der Netzbetreiber bestätigt hiermit, dass die Bedingungen für den Einsatz von Funkrundsteuerempfängern zur Leistungsreduzierung von Erzeugungsanlagen eingehalten werden.

Ort, Datum

x

Unterschrift Mitarbeiter Netzbetreiber